

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktion DIE LINKE
Herrn Stadtrat
Thomas Scherzberg

Datum 28.01.2019
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-009/2019
Ihr Schreiben vom 08.01.2019
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-009/2019 - Hochwasserschutz Unritzbach

Sehr geehrter Herr Scherzberg,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

**1. Welche Hochwasserschutzmaßnahmen bestehen oder sind für den Unritzbach geplant?
(Bitte um HQ-Angabe und bei Planung um möglichen Zeitpunkt der Realisierung einschließlich der Kostenschätzung)**

Im Unritzbach ist seit dem Jahr 2000 das Hochwasserrückhaltebecken Unritzbach, westlich des Poltermühlenteiches, welches im Nebenschluss arbeitet, in Betrieb.

Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen sind für den Unritzbach nicht geplant.

Angaben zum HQ lassen sich in diesem Zusammenhang mit der Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens „Unritzbach“ nicht machen. Dieses Rückhaltebecken wurde als Ausgleich zur Ableitung aus dem Mischwassersystem (Überlaufwasser) in den Unritzbach am Ende der Ortslage Grüna realisiert.

Für eventuelle neue bauliche Anlagen am Unritzbach wurde ein HQ 50 festgelegt. Die dabei zulegenden Abflussmengen sind entsprechend dem Standort der baulichen Anlage unterschiedlich und müssen jeweils separat betrachtet werden.

2. In wie weit können die geplanten baulichen Maßnahmen "hochwasserschutztechnisch" optimiert werden?

Da aktuell keine weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen geplant sind, steht eine „hochwasserschutztechnische“ Optimierung nicht an.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Stötzer
Bürgermeister