

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN
Herrn Stadtrat
Lars Faßmann

Datum 05.03.2019
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-113/2019
Ihr Schreiben vom 07.02.2019
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-113/2019 - Brandschutz im Rathaus

Sehr geehrter Herr Faßmann,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

1. Wann erfolgte die letzte Sanierung des Ratskellers?

Die letzte Sanierung/Teilsanierung des Ratskellers erfolgte 1992/1993.

2. Sind die Probleme auf ungenügende Beachtung der Brandschutzbestimmungen bei der letzten Sanierung zurückzuführen?

Es ist davon auszugehen, dass die Sanierung des Ratskellers 1992/1993 regelform, d.h. entsprechend den zu diesem Zeitpunkt gültigen brandschutztechnischen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfolgte. Ein Großteil der damals errichteten technischen Anlagen ist jedoch im zurückliegenden Zeitraum erweitert, umgebaut und teilweise auch stillgelegt worden. Der Bestand an diesen alten, zum Teil nicht mehr im Betrieb befindlichen Leitungstrassen und Lüftungskanälen stellt in Teilbereichen eine erhebliche Brandlast dar und muss zurückgebaut werden.

Darüber hinaus haben sich die Anforderungen an den baulichen Brandschutz in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Daher sind im Rahmen der geplanten Maßnahme die aktuell gültigen Anforderungen umzusetzen. Dies kann zur Folge haben, dass auch die damals zulässigen Ausführungen ertüchtigt oder erneuert werden müssen.

3. Sind Probleme mit z.B. unzureichend geschotteten Leitungsdurchführungen auch in anderen Geschossen des Rathauses zu erwarten?

Diese Frage lässt sich nur durch Bauteilöffnungen in den entsprechenden Bereichen klären.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Stötzer
Bürgermeister