

Stadt Chemnitz · Sozialamt · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

Datum 20.03.2019
Unser Zeichen 50.0.11/20
Durchwahl 0371 488-5581
Auskunft erteilt Frau Liebetrau
Zimmer 105
Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom
E-Mail petra.liebetrau@
stadt-chemnitz.de

Beschlussvorlage B-078/2019: 3. Baubeschluss für Hochbaumaßnahmen 2019

Gern greife ich die Möglichkeit zur Stellungnahme für diese Vorlage auf. Mit fachlicher Unterstützung der AG Barrierefreies Bauen habe ich sie auf die Maßnahmen zur Barrierefreiheit geprüft und möchte dazu Folgendes anmerken:

Neues Rathaus: Sanierung WC-Anlagen

Ich danke dem Stadtrat und der Verwaltung, dass bei dieser Maßnahme meine Hinweise vom August 2018 aufgegriffen und mit Vertretern unserer AG vor Ort auf Machbarkeit geprüft wurden. Ich persönlich hätte mir ein etwas anderes Ergebnis gewünscht, aber so wie die Pläne jetzt aussehen, wurden sie von den Beteiligten gemeinsam bestätigt.

Neues Rathaus: Sanierung Ratskeller

In der Beschreibung gibt es keine Aussage zur Barrierefreiheit. Das vorhandene, absolut nicht regelgerechte WC (im Plan benannt als behindertengerechtes WC Raum-Nr. 056) bleibt offensichtlich unverändert. Es ist leider noch nicht mal das WC selbst dargestellt.

So scheint, es gibt kein Konzept für die barrierefreie Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit - einschließlich der entsprechenden Berücksichtigung im Brandschutzkonzept - für den renommierten Standort Ratskeller. Das ist meines Erachtens nicht hinnehmbar.

Grundschule Reichenhain: Sanierung Sporthalle

Die Planung gefällt, schon die Beschreibung lässt das Auseinandersetzen mit dem Thema Barrierefreiheit gut erkennen.

Eisschnelllaufbahn: Umbau und Neuerrichtung

Es werden 500 Zuschauerplätze neu errichtet. Demzufolge müssen auch anteilig barrierefreie Zuschauerplätze bemessen, nachgewiesen und geplant werden. Ebenso ist der Nachweis zu führen, dass die entsprechende Anzahl barrierefreier WCs vorhanden oder geplant ist. Der Weg vom öffentlichen Parkplatz, von den barrierefreien Stellplätzen muss ebenfalls barrierefrei nutzbar sein.

Petra Liebetrau

Petra Liebetrau