

Stadt Chemnitz · Sozialamt · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude    Bahnhofstraße 53  
09111 Chemnitz

Datum            19.08.2019  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen  
Ihr Schreiben vom  
E-Mail

## **Stellungnahme zur Beschlussvorlage Nr. B-196/2018: 5. Baubeschluss für Hochbaumaßnahmen 2019**

Als Beauftragte für die Menschen mit Behinderungen unserer Stadt stimme ich dieser Vorlage zu. Ich möchte jedoch zu einzelnen Maßnahmen noch Hinweise geben und/oder Fragen stellen:

### Neubau Oberschule am Richard-Hartmann-Platz

"Der Schulneubau wird behindertengerecht nach DIN 18024 geplant." (vgl. S. 3, Baubeschreibung)  
Ich hoffe sehr, dass dem nicht so ist. Diese DIN wurde nämlich bereits im Jahr 2010 durch die DIN 18040-1 ersetzt.

Es gibt in den Unterlagen keine Aussage zur Evakuierung mobilitätseingeschränkter Nutzer. Wie schon in einer Beratung am 14.05.2019 im Technischen Rathaus angesprochen, weisen die Fluchtbalkone in der Breite keine Reserven dafür aus. So ist ein sicherer Zwischenaufenthalt für Rollstuhlfahrer nicht gewährleistet. Es lässt sich anhand vorliegender Unterlagen auch nicht nachvollziehen, ob die Flure zu den Fluchtbalkonen dafür geeignet wären.

In erwähnter Beratung wurde angeregt, auf Grund dieser Evakuierungskapazitäten eine maximale Anzahl mobilitätseingeschränkter Nutzer zu definieren. Das ist in den Unterlagen so noch nicht erkennbar.

Abschließend teile ich zu dem Bauvorhaben nur noch kurz mit, dass ich ebenfalls sehr gern die Erarbeitung des pädagogischen Konzeptes begleiten und unterstützen möchte. Auch wenn der Neubau eine inklusive Beschulung ermöglichen soll, kann diese mit Sicherheit nicht jeder Behinderung, nicht jedem Förderbedarf gut und angemessen gerecht werden.

### Innensanierung und Erweiterung der Georg-Werth-Oberschule

Es ist ein Aufzug geplant. Ein barrierefreies WC konnte in den Plänen nicht gefunden werden. Bei einem vorherigen Bauabschnitt wurde informiert, dass die Vorkehrungen dafür bereits getroffen wurden. Wenn ein Aufzug mit ebenerdigem Zugang von außen geplant ist, sollte diese Barrierefreiheit auch hergestellt werden.

### Kita Augsburg Str.: Umbau Hort

Barrierefreie Elemente im Sinne von Aufzug und WC sind im zweigeschossigen Baukörper nicht vorgesehen. Das funktioniert, wenn Räume gleicher Funktion im EG ebenerdig erreichbar sind.

...

Telefon 0371 488-5581  
Fax 0371 488-5092  
E-Mail behindertenbeauftragte  
@stadt-chemnitz.de  
Internet www.chemnitz.de

Erreichbarkeit Bus  
und Straßenbahn  
Haltestelle:  
Zentralhaltestelle

Sprechzeiten  
Di 14:00 – 16:00 Uhr  
nach Vereinbarung

Ihr direkter Kontakt  
zur Stadtverwaltung:  
**Behördenrufnummer 115**  
Mo – Fr 08:00 – 18:00 Uhr

Da das Gesamtkonzept im Zusammenhang mit der Schule nicht bekannt ist, kann jedoch nicht eingeschätzt werden, ob der Hort in dieser Form barrierefrei nutzbar sein muss.

Neubau Schwimmsportkomplex Bernsdorf

Können die Einstiegshilfen (Beckenlifts) auch für das Freibecken verwendet werden? Sind dort Hülsen zum Einsetzen dieser Einstiegshilfen vorhanden?

In der Plandarstellung - Bereich Zufahrt Wirtschaftshof - wurde der Fußweg mit einer Grünfläche überplant. Ist das ein Darstellungsfehler?

Nicht im Bereich der vorliegenden Planung - aber wichtig für dieses Bauvorhaben - ist die Querung der Bernsdorfer Straße. Wird für die Nutzer des ÖPNV, der Straßenbahn, ein Fußgängerüberweg geplant? Dieser erscheint mir notwendig.

*Petra Liebetrau*  
Petra Liebetrau